

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHÉCHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1210187

**Výrobek:** Řadové svorkovnice

**Typ:** RSA 35 A, RSA PE 35 A

**Jmenovité hodnoty:** 2,5 - 50 mm<sup>2</sup> Cu, 125 A, U<sub>i</sub> -1000 V;  
2,5 - 50 mm<sup>2</sup> (PE), 10 - 50 mm<sup>2</sup> (PEN), U<sub>i</sub> 1000 V

**Objednatel:** Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou  
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

**Výrobce:** Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou  
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 210308-01/01 ze dne: 29.03.2021

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
pro RSA 35 A dle ČSN EN 60947-1 ed.4:08+A1:11, ČSN EN 60947-7-1 ed.3:10,  
pro RSA PE 35 A dle ČSN EN 60947-1 ed.4:08+A1:11, ČSN EN 60947-7-2 ed.3:10

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 210308 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 27.04.2024

28.04.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



\* C E R / 1 2 1 0 1 8 7 \*

210308-01